

Теплоэнергия

Время	СП	t1(°C)	t2(°C)	dt(°C)	V1(м3)	V2(м3)	V3(м3)	M1(т)	M2(т)	M3(т)	Q(Гкал)	Тн(ч)
23.06.2016 0:00	0	66,27	60,22	6,05	458,75	460,40	0,00	449,69	452,75	-3,06	2,60	24,00
24.06.2016 0:00	0	65,90	59,69	6,21	452,78	454,48	0,00	443,93	447,05	-3,12	2,63	24,00
25.06.2016 0:00	0	65,93	59,67	6,26	450,92	452,62	0,00	442,10	445,23	-3,13	2,65	24,00
26.06.2016 0:00	0	66,04	60,14	5,91	455,23	456,94	0,00	446,29	449,37	-3,07	2,52	24,00
27.06.2016 0:00	0	65,97	59,92	6,05	451,82	453,50	0,00	442,97	446,03	-3,07	2,56	24,00
28.06.2016 0:00	0	66,25	60,73	5,52	171,32	171,71	0,00	167,94	168,81	-0,87	0,89	24,00
29.06.2016 0:00	0	27,00	27,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
30.06.2016 0:00	0	66,18	61,06	5,12	278,49	279,60	0,00	273,00	274,83	-1,83	1,32	24,00
01.07.2016 0:00	0	66,05	60,55	5,50	479,51	481,27	0,00	470,10	473,19	-3,10	2,46	24,00
02.07.2016 0:00	0	65,69	60,03	5,65	474,70	476,38	0,00	465,48	468,51	-3,04	2,51	24,00
03.07.2016 0:00	0	65,77	60,54	5,24	474,74	476,50	0,00	465,49	468,51	-3,01	2,32	24,00
04.07.2016 0:00	0	65,81	60,68	5,13	487,05	488,90	0,00	477,55	480,66	-3,11	2,33	24,00
05.07.2016 0:00	0	65,98	60,68	5,30	489,67	491,62	0,00	480,08	483,34	-3,26	2,41	24,00
06.07.2016 0:00	0	65,91	60,61	5,31	486,94	488,93	0,00	477,42	480,71	-3,29	2,40	24,00
07.07.2016 0:00	0	65,65	59,99	5,66	482,08	483,94	0,00	472,72	475,96	-3,24	2,55	24,00
08.07.2016 0:00	0	65,52	59,86	5,66	476,01	477,94	0,00	466,78	470,07	-3,29	2,51	24,00
09.07.2016 0:00												
10.07.2016 0:00												
11.07.2016 0:00												
12.07.2016 0:00												
13.07.2016 0:00												
14.07.2016 0:00												
15.07.2016 0:00												
26.07.2016 0:00	0	66,73	60,78	5,95	413,45	415,33	0,00	405,18	408,31	-3,13	2,28	24,35

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Электропотребление

Зеленый				Синий				Красный					
о\д	моп	АВР	офисы	о\д	моп	АВР	офисы	о\д	моп	АВР	офисы	Парковка	магазин
7585	185	420	2450	23412	495	1240	1130	27128	547	2780	3540	10045	12000

Показания счетчиков воды д. 12, корп. 1, д.12, корп. 2 по ул. Г. Лопатина в Нижегородском районе на 25.07.2016 г, договор №8873.

- Общий счетчик: Диаметр 20 (№ 08353389) –16881м3
Диаметр 50 (№ 080108020) –172719 м3
- офисы д 12, корп. 1 №(13589181) – 000818 м3
- магазин д.12, корп. 1 (№155967) –04563 м3
- офисы д. 12, корп. 2 (№13430737) – 00142 м3
- Магазин ГВС подача Ду-15 д.12, корпус 1 (№13546243)- 12025м3
- Магазин ГВС обратка Ду-15 д. 12, корпус 1 (№13438906)-11446м3
- Офисные помещения ГВС подача Ду-15 д.12, корпус 1 (№13579213)-06816м3(старый счетчик), новые счетчик (№1015096969406)- 02880
- Офисные помещения ГВС обратка Ду-15 д.12, корпус 1 (№13545127)-10086м3
- Офисные помещения ГВС Ду-15 д.12, корпус 2 (№13015378)-00057м3

1.Санитарное содержание:

- вывоз ТБО 66 контейнера - вывоз КГМ 16 м3

2.Техническое содержание:

- проведение плановых работ по ТО-2 и ППР оборудования. Замена вводных задвижек на системе пожаротушения , ремонт синего корпуса и паркинг нижний уровень.

Сантехническое оборудование

<i>зеленый</i>	
счетчик № 244052	ТО2
7 задвижек д=50 (дисковые)	ТО2
Канализационные стояки: 17 шт.(д=100)	ТО2
Стояки отопления подача обратка вместе с запорной арматурой 1 подъезд	ТО2
Стояки отопления подача обратка вместе с запорной арматурой 2 подъезд	ТО2
Стояки отопления подача обратка вместе с запорной арматурой офисы 6 шт.	ТО2
Стояки хвс подача и гвс подача обратка вместе с запорной арматурой 1 подъезд 4 шт.(1 обратка)	ТО2
Стояки хвс подача и гвс подача обратка вместе с запорной арматурой 2 подъезд 4 шт.(1 обратка)	ТО2
Стояки хвс подача и гвс подача вместе с запорной арматурой офисы 4 шт.	ТО2
<i>красный</i>	
Стояки хвс подача и гвс подача вместе с запорной арматурой офисы 4 шт.	ППР
ТП	ППР
НАСОСЫ ТП	ППР
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ТП	ППР
ТЕПЛООБМЕННИКИ ТП	ППР

Электрооборудование

<i>зеленый</i>	
1-1 ВРУ (1-11-10)	ТО2
МЩО (1-ЗВРУ)(1-21-10)	ТО2
1-2 ВРУ(АВР)	ТО2
1-2 ВРУ (1-ЩР11)	ТО2
1-1 ВРУ (1-48-03)	ТО2
Счетчик № 5464	ТО2
Счетчик № 5501	ТО2
Счетчик № 9317	ТО2
Счетчик № 1010	ТО2
Счетчик № 3144	ТО2
Счетчик № 8742	ТО2
Счетчик № 8750	ТО2
Счетчик № 5045	ТО2

Счетчик № 3105	ТО2
Щит распределительный этажный-10 шт.	ТО2
<i>красный</i>	
Я-7	ППР
Я-5	ППР
Щит распределительный этажный-32	ППР
Счетчик № 3930	ППР
Счетчик № 3321	ППР

3. Аварийные работы:

- Электрооборудование :

- замена ламп – 24 шт. (красный) 18 шт. (синий) 8 шт. (зел) паркинг – 14 шт. (люм.) + 8 шт. E27
- отключение вводного автомата в подъездах – 4 замена автомата – 7 шт.
- отключение автоматов вводных в квартирах – 8 - перегорание плавких вставок в ГРЩ – 1
- вызовы в нерабочее время – 1 - отключение автомата на парковке – 5. –

вызовы кв. ,10(2),55..

- Сантехническое оборудование, отопление и канализация:

- вызовы в нерабочее время - 2 - засор выпускной трубы общедомовой канализации (синий) – 0, красный - 2 - замена (протяжка) сгонов стояков ХВС, ГВС и отопления – 2

- прочистка или замена фильтров на распределительном узле поэтажном – 5 - замена клапанов давления, счетчиков, вентелей внутриквартирных, прочистка сифонов раковин, канализации внутриквартирной, замена арматуры в сливных бочках, регулировка внутриквартирной системы отопления - 10 шт. Прочистка ливневки 3 дня.

Вызовы кв.16, офис

полимер, 5(2), 119, 120, 111, 110, 65, 115, 57, 27, 173, 14, 7, 98, 137, 139, 97, 184, 7, 127, 119, 100, 2, 118, 99, 10, 191, 43, 34, 147, 145, 157, 176, 179, 184, охрана, 131, 7, 14, Авария в ТП – труба гвс после большого насоса заварили. замена задвижек ХВС.

Работы по договору №01-10/1 выполнены в полном объеме и надлежащего качества.

Генер. директор ООО «УправДом» Сидоров О.Н.

Председатель ТСЖ Брюхачев П.М.

