


- отключёние автомата на парковке – 2
- Сантехническое оборудование, отопление и канализация:
 - засор стояков канализации – 4
 - засор выпускной трубы общедомовой канализации – 3(синий ,красный)
 - замена(протяжка) сгонов стояков ХВС,ГВС и отопления – 2
 - прочистка или замена фильтров на распределительном узле поэтажном –0
 - ремонт насоса ГВС в ТП - 0
 - замена клапанов давления, счетчиков, вентелей внутриквартирных ,прочистка сифонов раковин, канализации внутриквартирной, замена арматуры в сливных бочках , регулировка внутриквартирной системы отопления - кв.126,41(1),35(1),63,118,179.офис ФРИСП.
 - выполнена подготовка к отопительному сезону(очистка грязевиков, замена манометров и термометров, восстановление утепления труб, замена воздухчиков, замена задвижки 1шт.ду=80, 1шт. ду=50,восстановление герметизации ввода в здание, гидропромывка и опрессовка системы отопления со сдачей инспектору теплоэнерго.

Работы по договору №01-10/1 выполнены в полном объеме и надлежащего качества.



Председатель ТСЖ Уник И.Л.



Управляющий ТСЖ Золотов Ю.В.

